

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

ENTIDAD URBANÍSTICA "EL BOSQUE"

C/ Bidasoa, 3

28670 - Villaviciosa de Odón (MADRID)

INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE

Observaciones:

Fecha de Recogida:

Fecha de Envasado:

Lote:

Fecha de Caducidad:

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Descripción muestra: Agua abastecimiento

Fecha de Recepción: 27/07/2026

Fecha de Recogida: 27/07/2026

Tipo de muestreo:

Recogida por: (\*) El Laboratorio

Otros datos de interés:

Fecha inicio análisis: 28/07/2026

Fecha final análisis: 14/08/2026

Fecha entrega análisis: 27/08/2026

| PARÁMETRO                                      | RESULTADO |                                    |                    | MÉTODO DE ENSAYO                              |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Muestra: 26345944                              |           | Referencia del cliente: Depósito 3 |                    |                                               |
| Arsénico                                       | (*)       | 12,90 ±1,29                        | microg/l           | PE-Q-AG-090 (Basado en EPA 6020 B)            |
| Olor                                           | (*)       | 0                                  | Índice de dilución | PE-Q-AG-046 (diluciones sucesivas)            |
| Sabor                                          | (*)       | 0                                  | Índice de dilución | PE-Q-AG-046 (diluciones sucesivas)            |
| Color                                          | (*)       | < 5                                | mg Pt-Co/l         | PE-Q-AG-070 (comparación visua. Escala.PT-Co) |
| Turbidez                                       | (*)       | < 0,3                              | U.N.F.             | PE-Q-AG-039 (Nefelometría)                    |
| pH                                             | (*)       | 7,47                               | Unidades de pH     | PE-Q-AG-001 (Basado en UNE-ISO 10523)         |
| Conductividad                                  | (*)       | 433                                | microS/cm          | PE-Q-AG-002 (Basado en UNE-EN 27888)          |
| Amonio                                         | (*)       | < 0,05                             | mg/l               | PE-Q-AG-003 (Basado en ISO 7150-1:)           |
| Rec. Escherichia coli (aguas)                  | (*)       | 0                                  | ufc/100ml.         | UNE-EN-ISO 9308-1                             |
| Rec. bacterias aerobias 22°C (aguas)           | (*)       | < 1                                | ufc/ml             | UNE-EN-ISO 6222                               |
| Cloro libre in situ                            | (*)       | 0,76                               | mg/l               | IT-I-TM-005 Método espectrofotometrico        |
| Cloro combinado in situ                        | (*)       | < 0,10                             | mg/l               | IT-I-TM-005 Método espectrofotometrico        |
| Cloro total in situ                            | (*)       | 0,76                               | mg/l               | IT-I-TM-005 Método espectrofotometrico        |
| Nitritos                                       | (*)       | < 0,02                             | mg/l               | PE-Q-AG-004 (Basado en UNE–EN 26777 )         |
| Temperatura del agua "in situ"                 | (*)       | 22,0                               | °C                 | Termometría                                   |
| Rec. enterococos intestinales (aguas)          | (*)       | 0                                  | ufc/100ml.         | UNE-EN ISO 7899-2                             |
| Coliformes fecales.                            | (*)       | 0                                  | ufc/100ml.         | PNT-LACC/MI 007                               |
| Rec. Clostridium perfringens y esporas (aguas) | (*)       | 0                                  | ufc/100ml.         | UNE-EN ISO 14189                              |

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.  
Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.  
Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.  
El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.  
En análisis microbiológicos de alimentos y piensos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.  
En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Responsable Departamento Microbiología  
  
**María Tristán Barrado**  
Página 1 de 2

**INFORME DE ENSAYO: 26345944****ENTIDAD URBANÍSTICA "EL BOSQUE"****C/ Bidasoa, 3****28670 - Villaviciosa de Odón (MADRID)****PARÁMETRO****RESULTADO****MÉTODO DE ENSAYO**

Rec. bacterias coliformes (aguas)

(\*)

0

ufc/100ml.

UNE-EN-ISO 9308-1

**Muestra: 26350111****Referencia del cliente:** Depósito nº3  
Aqua abastecimiento. CONTRAMUESTRA

Arsénico

(\*)

8,0 ±0,8

microg/l

PE-Q-AG-090 (Basado en EPA 6020 B)

Las incertidumbres de las técnicas acreditadas por ENAC están calculadas y a disposición del cliente.

Los datos analíticos solo corresponden a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.

El laboratorio no se hace cargo de la información identificada como aportada por el cliente y no está amparada en el alcance de acreditación.

En análisis microbiológicos de alimentos y piensos, los recuentos de entre 4 a 9 ufc en muestras líquidas y de 40 a 90 ufc en muestras sólidas, son números estimados.

En análisis microbiológicos de aguas, los recuentos de entre 3 a 9 ufc son números estimados.

Responsable Departamento Microbiología

**Maria Tristán Barrado**

Página 2 de 2